



안 전 인 증 서

(주)대륜산업

전북 완주군 봉동읍 완주산단7로 115

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(방폭형 고압환기팬)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
DR-ExC DF*DSH

인증번호
19-AV2BO-0549

용량·등급

Ex d IIC T4
세부 정격 (뒤쪽)참조

인 증 기 준


방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2019-15호)

인 증 조 건

(뒤쪽)참조

2019년 10월 28일

한국산업안전보건공단





(뒤 쪽)

인 증 조 건

1. 제조공장 : '전북 완주군 봉동읍 완주산단7로 115' 에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

본 '방폭형 고압환기팬'은 내압방폭구조로 제작되어 폭발성 가스분위기가 존재하는 1종 장소 및 2종 장소에 사용될 수 있다.

3. 인증범위(본 기기의 동일형식 인정범위는 아래와 같음)

- 형식명 : DR-ExC DF*DSH

모델	날개 직경(mm)	전압(VAC)	주파수(Hz)	최대풍량(m³/h)
DR-ExC DF20DSH	204	220	50	800
			60	1,060
DR-ExC DF25DSH	255	220	50	1,230
			60	1,480
DR-ExC DF30DSH	295	220	50	1,645
			60	1,980
DR-ExC DF35DSH	345	220	50	2,410
			60	2,900
DR-ExC DF40DSH	380	220	50	3,590
			60	4,320

※ 전동기 정격사양(기인증품 : 18-AV2BO-0455)

모델	정격출력(W)	정격전압(VAC)	정격전류(A)	주파수(Hz)	정격시간	극수
ExSEMC02-42256	200	220	1.7	50	S1	4
			1.4	60		

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 설치시 제조자가 제공한 사용설명서(문서번호 : DRM-190318-01)를 참조할 것.

5. 인증(변경)사항

- 해당없음.

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받는 자의 의무를 준수할 것.